

ご質問への回答（文責：橋本）

質問1 熊本地震で新耐震基準の建物が倒壊したとのことですが、耐震等級はいくつだったのでしょうか？

回答 私が見た倒壊した住宅について建築年はお聞きしましたが、耐震等級については家主さんに確認しておりませんでした。申し訳ありませんが「新耐震基準に基づいて建てられた住宅」としか言うことしかできません。

【参考：耐震等級とは】

地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ

等級3 極めて稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力（建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの）の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度

等級2 極めて稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力（建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの）の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度

等級1 極めて稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力（建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの）に対して倒壊、崩壊等しない程度

出典：日本住宅性能表示基準（最終改正 平成18年国土交通省告示第1129号）

<https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/061001hyouji.pdf>

質問2 グループホーム、ライターによる出火について、全館禁煙の義務はないのか？

回答 2006年大村市グループホーム火災を教訓として、消防庁は2007年6月に消防法施行令を一部改正し、防火管理者の選任、消防用設備の設置等を義務づけました。

出典：グループホームなど小規模社会福祉施設の グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策 [消防法令の一部改正について]

[https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001\\_36\\_group\\_kaisei.pdf](https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_36_group_kaisei.pdf)

なお、全館禁煙の義務については、私は確認できませんでした。どなたか詳しくご存知の方がおられたらご教示ください。

質問3 パワーポイント資料はもらえるか？

配布資料に出典を明記していますので、原典から引用してください。

写真については、何点かご提供いたします。